



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

G.I. 44/SAPNA/2014

**GARA PER IL NOLEGGIO DI GRUPPI ELETTROGENI, SERBATOI
E TORRI FARO PRESSO LE DISCARICHE ED I SITI DI
STOCCAGGIO GESTITI DA S.A.P.NA. S.p.A..
Pubblicazione quesiti informativi e risposte**

Data Aggiornamento:

29.10.2014

QUESITO N° 1

Nella Vs richiesta Tecnica chiedete Serbatoi per il carburante Omologati secondo DM 19/03/90 e DM 12/09/2003,

con le seguenti caratteristiche :

Pompa,contaltri,raccordi e componenti di sicurezza necessari per il collegamento diretto al gruppo elettrogeno.

La ns domanda e' sapere se i serbatoi dovranno essere utilizzati solo per allestimento a gruppi elettrogeni o anche come serbatoi di erogazione gasolio ?

Perche',tecnicamente il serbatoio puo' essere utilizzato per entrambe le soluzioni (collegamento a gruppo elettrogeno da un lato, ed erogatore con pompa,conta litri e pistola dall'altra), ma Il problema però lo si trova al momento della pratica di prevenzione incendi, perche' per i serbatoi le certificazioni sono diverse a seconda degli usi. Si possono avere problemi per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Se il serbatoio deve essere utilizzato per entrambe le soluzioni, bisogna optare per due serbatoi, uno per i rifornimento ed uno a servizio del gruppo elettrogeno.

In sintesi avremmo bisogno di sapere che tipo di serbatoio Vi occorre e per quale dei due utilizzi.

RISPOSTA AL QUESITO N° 1

per il servizio in parola prego di far riferimento al Disciplinare Tecnico dove agli articoli 1,2 e 3 sono esplicitate le modalità di esecuzione del servizio.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. A. Abbate)