



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

G.I. 13/SAPNA/2014

**GARA PER IL NOLEGGIO DI GRUPPI ELETTROGENI, SERBATOI
E TORRI FARO PRESSO LE DISCARICHE ED I SITI DI
STOCCAGGIO GESTITI DA S.A.P.NA. S.p.A..
Pubblicazione quesiti informativi e risposte**

Data Aggiornamento:

18.03.2014

QUESITO N° 1

con riferimento alla vs. gara in oggetto, con la presente sono a chiedere se si tratta di noleggio puro a tempo determinato o di fornitura senza posa in opera ?

RISPOSTA AL QUESITO N° 1

per il servizio in parola prego di far riferimento al Disciplinare Tecnico dove agli articoli 1.2 e 3 sono esplicitate le modalità di esecuzione del servizio.

QUESITO N° 2

Giorni solari di utilizzo dei gruppi elettrogeni in un mese

RISPOSTA AL QUESITO N° 2

gli elementi costituenti la gara sono intesi sempre presenti sui siti di stoccaggio e sempre utilizzabili;

QUESITO N° 3

Ore di lavoro medie previste per ogni giorno solare

RISPOSTA AL QUESITO N° 3

non è possibile calcolare una media delle ore lavorative dei gruppi, poiché molto variabile

QUESITO N° 4

Si richiede se lo spessore delle cisterne di 4mm è obbligatorio o se si può utilizzare lo spessore standard di 3mm

RISPOSTA AL QUESITO N° 4

quello di 3 mm è lo spessore minimo, è obbligatorio rispettare quanto scritto sul disciplinare;.

QUESITO N° 5

Nel caso di aggiudicazione della gara quali sono i tempi di consegna da rispettare delle gruppi elettrogeni

RISPOSTA AL QUESITO N° 5

non meno di 15 giorni



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

QUESITO N° 6

Nel caso di aggiudicazione della gara quali sono i tempi di consegna da rispettare per i serbatoi di stoccaggio

RISPOSTA AL QUESITO N° 6

non meno di 15 giorni

QUESITO N° 7

I serbatoi devono essere dotati di pompa e contaltri o solo i raccordi ed i componenti di sicurezza necessari per il collegamento al gruppo elettrogeno?

RISPOSTA AL QUESITO N° 7

si, devono essere dotati di pompa e contaltri

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. F.S. Perracchio)